

安全上のご注意 警告、注意及び結線方法などの内容をよくお読みの上、ご使用ください。



警告

- ・器具の取付は必ず電気工事に依頼してください。施工の際は必ず電源を切ってください。
- ・定格を超えて使用しないでください。発熱し火災の原因になります。
- ・使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。選定を誤ると、発熱し火災の原因になります。
- ・結線方法をお守りください。結線方法を誤ると、感電や火災の原因になります。
- ・端子ねじは十分締付けてください。ゆるいと発熱し火災の原因になります。
- ・キャップは確実にねじ止めしてください。ゆるいと感電の原因になります。
- ・水、油、薬品や洗剤のかかる場所、特殊な環境下では使用しないでください。感電や火災の原因になります。




注意

- ・濡れた手で操作しないでください。
- ・キャップなどが破損した状態では使用しないでください。
- ・ツマミの操作が極端に弱くなったものは使用しないでください。
- ・コンクリートやしっくいなどが生乾きの状態では施工しないでください。


適用電線 VVFφ1.6mm 3心、φ2mm 3心

線剥き寸法


右図(実寸)を参考に線剥きしてください。



結線図



キャップ止めねじ 締付トルク




取付ねじサイズ

皿木ねじ・丸皿木ねじ
φ3.5mm ~ φ4.1mm

取付穴ピッチ

右図を参照してください。



安全上のご注意 警告、注意及び結線方法などの内容をよくお読みの上、ご使用ください。



警告

- ・器具の取付は必ず電気工事に依頼してください。施工の際は必ず電源を切ってください。
- ・定格を超えて使用しないでください。発熱し火災の原因になります。
- ・使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。選定を誤ると、発熱し火災の原因になります。
- ・結線方法をお守りください。結線方法を誤ると、感電や火災の原因になります。
- ・端子ねじは十分締付けてください。ゆるいと発熱し火災の原因になります。
- ・キャップは確実にねじ止めしてください。ゆるいと感電の原因になります。
- ・水、油、薬品や洗剤のかかる場所、特殊な環境下では使用しないでください。感電や火災の原因になります。




注意

- ・濡れた手で操作しないでください。
- ・キャップなどが破損した状態では使用しないでください。
- ・ツマミの操作が極端に弱くなったものは使用しないでください。
- ・コンクリートやしっくいなどが生乾きの状態では施工しないでください。


適用電線 VVFφ1.6mm 3心、φ2mm 3心

線剥き寸法


右図(実寸)を参考に線剥きしてください。



結線図



キャップ止めねじ 締付トルク




取付ねじサイズ

皿木ねじ・丸皿木ねじ
φ3.5mm ~ φ4.1mm

取付穴ピッチ

右図を参照してください。



製造：株式会社 **明互社**
販売：明工商事株式会社

〒176-0021 東京都練馬区貫井 4-46-8
TEL: **03-3577-1155** (代)
FAX: **03-3577-0455**



製造：株式会社 **明互社**
販売：明工商事株式会社

〒176-0021 東京都練馬区貫井 4-46-8
TEL: **03-3577-1155** (代)
FAX: **03-3577-0455**